

Returadresse:
Plan Byg og Miljø
Postboks 50, 4400 Kalundborg

Hvidebæk Varmeforsyning
Hovvej 37A
4490 Jerslev Sjælland

DATO
7. februar 2013

SAGSNR.
326-2012-107308



SELVBETJENING
[www.kalundborg.dk/
selvbetjening](http://www.kalundborg.dk/selvbetjening)

Vandløbsgodkendelse

Anlæg af dræn fra Hvidebæk Varmeforsyning med tilslutning til det offentlige rørlagte vandløb Bækken på matrikel 5ef Ubby By, Ubby.

Plan, Byg & Miljø, Kalundborg Kommune godkender anlæg af dræn fra Hvidebæk Varmeforsyning med tilslutning til det offentlige rørlagte vandløb Bækken på matrikel 5ef Ubby By, Ubby., jf. vandløbslovens¹ § 21.

Godkendelsen omfatter etablering af tre drænrør på ovennævnte matrikel til afdræning af et vandlidende areal. Godkendelsen omfatter endvidere etablering af tre rensebrønde og tilslutning til det ovennævnte vandløb via eksisterende brønd.

Godkendelsen gives til Hvidebæk Varmeforsyning.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at projektet udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og oplysningerne givet i den efterfølgende korrespondance mellem ansøger og Plan, Byg & Miljø.

Der meddeles desuden tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejdet inden klagefristens udløb, jf. reguleringsbekendtgørelsens² § 31, stk. 1.

Økonomisk fordeling

Hvidebæk Varmeforsyning afholder alle udgifter til ansøgte.

¹ Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr 927 af 24/9 2009

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv., BEK nr. 1436 af 11/12 2007

Kontakt

Sagsansvarlig:
Rune Frimann Larsen/stka
Plan Byg og Miljø

E-mail:
Rune.Larsen@kalundborg.dk

Telefon, direkte: 59 53 52 36

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470 Svebølle

www.kalundborg.dk

Telefon, omstilling: 59 53 44 00



Scan QR-koden og benyt dig af selvbetjening

Vilkår for godkendelsen

1. Projektet omfatter udelukkende etablering af de drænforløb og brønde, der er angivet på vedlagte kortbilag.
2. Projektet skal udføres i overensstemmelse med vedlagte kortbilag.
3. Drænsystemet skal etableres med minimum 2 ‰ fald.
4. Drænsystemet må ikke etableres med bagfald eller lunger.
5. Der skal etableres en sandfangsbrønd til tilbageholdelse af fast materiale inden tilslutning til det offentlige vandløb Bækken.
6. Ansøger har ansvaret for at opstrøms liggende bredejere og brugere ikke får forringelser, med hensyn til vandførings- og bortledningsevnen af overfladevand, som følge af reguleringsprojektet.
7. Eksisterende afledning og dræning skal kunne fortsætte uhindret efter etablering af drænsystemet.
8. Ansøger skal i forbindelse med anlægsarbejdets udførelse og umiddelbart herefter sørge for, at de fornødne foranstaltninger etableres, således at strækningen af Bækken nedstrøms drænsystemet ikke får tilført materiale, fra området hvor anlægsarbejdet udføres, som kan aflejres i rørledning eller føres videre til nedstrømsliggende lokaliteter.
9. Anlægsarbejdet skal være afsluttet senest 3 måneder efter det er påbegyndt.
10. Plan, Byg & Miljø skal orienteres forud for anlægsarbejdets udførelse og umiddelbart efter dets afslutning.
11. Ved miljøuheld kontaktes Kalundborg Brand og Redning på telefon 59 53 40 20. Indenfor normal arbejdstid kontaktes desuden Plan, Byg & Miljø på telefon 59 53 44 00.

Redegørelse

Plan, Byg & Miljø modtog ansøgning om etablering af drænsystem til afdræning af areal på den ovennævnte matrikel den 7. december 2012.

Det fremgår af ansøgningen med kortbilag, at projektet omfatter etablering af nyt drænsystem bestående af tre drænledninger og tre gennemløbsbrønde inden tilslutning til en eksisterende Ø1000 betonbrønd på det offentlige vandløb Bækken.

Ansøger oplyser at det pågældende areal skal anvendes til opsætning af solceller tilhørende Hvidebæk Varmeforsyning. Området der ønskes drænet er vandlidende og derfor ønskes der etableret dræning.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Rune Frimann Larsen
Plan Byg og Miljø
E-mail:
Rune.Larsen@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 36

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470Svebølle
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00

Ansøger har i samarbejde med Kalundborg Forsyning udpeget det ansøgte tilslutningspunkt idet der langs med det rørlagte vandløb løber en fælleskloakledning. Drænsystemet skal således tilsluttes det rørlagte vandløb og ikke den nævnte fælleskloakledning.

Drænsystemet

Det fremgår af ansøgningens vedlagte kortbilag, at der anlægges to tværgående Ø100 PP drænledninger med et fald på minimum 3 ‰. Drænene løber fra syd mod nord hvorefter de løber til hver deres Ø315 PP rensebrønd ført minimum 15 cm over terræn. Herfra løber der et samledræn fra nordvest mod sydøst og til en Ø315 sandfangsbrønd inden systemet tilsluttes den eksisterende Ø1000 betonbrønd på det offentlige vandløb Bækken.

Plan, Byg & Miljø vurdering

Plan, Byg & Miljø vurderer at etableringen af drænsystemet som ansøgt kan etableres under hensyntagen til både den miljømæssige målsætning i de nedstrøms beliggende, åbne strækninger af Bækkensamt den hydrauliske kapacitet i vandløbet.

Drænsystemet etableres med to rensebrønde og en sandfangsbrønd inden tilslutning til det rørlagte vandløb. Plan, Byg & Miljø vurderer dermed, at der er den fornødne mulighed for vedligeholdelse og inspektion af systemet med mindst mulig gene for det rørlagte vandløb, systemet tilsluttes.

Indtil der foreligger en endelig vedtaget vandplan er det regionplanens målsætning for recipienterne, der er gældende. Bækken har på den åbne strækning nedstrøms tilslutningspunktet en målsætning svarende til faunaklasse 4. Plan, Byg & Miljø vurderer at dræningen ikke vil have en væsentlig negativ betydning for Bækkens opfyldelse af målsætningen.

De ansøgte drænrør har hver en dimension på Ø100, mens det rørlagte vandløb er anført i regulativet med en dimension på Ø600. Plan, Byg & Miljø vurderer således, at dræningen ikke vil have en væsentlig betydning for den hydrauliske kapacitet i vandløbet.

Inddragelse

Plan, Byg & Miljø betragter det ansøgte som nyanlæg af vandløb, jf. vandløbslovens § 21, og har valgt at fravige bestemmelserne i

Kontakt

Sagsansvarlig:
Rune Frimann Larsen
Plan Byg og Miljø
E-mail:
Rune.Larsen@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 36

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470Svebølle
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00

reguleringsbekendtgørelsens³ § 14-16, jf. bekendtgørelsens § 17, da etableringen af drænsystemet ikke skønnes at få væsentlig indflydelse på recipientens afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Udkastet til nærværende vandløbsgodkendelse har været i partshøring hos ansøger. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Godkendelsen offentliggøres ikke, da den ikke anses for at have bred offentlig interesse.

Klagevejledning

Plan, Byg & Miljøs afgørelse efter vandløbsloven § 21 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vandløbslovens § 80 stk. 1. Klageberettigede er

- Adressaten for afgørelsen
- Enhver der måtte tænkes at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen meddeles. Enhver klage skal være skriftlig og indsendes til Plan, Byg & Miljø på adressen Kalundborg Kommune, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg, att.: Plan, Byg & Miljø eller pr. e-mail på plan.byg.miljo@kalundborg.dk, der herefter videresender den sammen med sagens akter til klagemyndigheden. Enhver klage skal være Plan, Byg & Miljø i hænde senest den

4. marts 2013

For yderligere oplysninger kontaktes Plan, Byg & Miljø på tlf.: 59 53 44 00 eller på email: plan.byg.miljo@kalundborg.dk.

Med venlig hilsen

Rune Frimann Larsen
Miljøbiolog

³ Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr 1436 af 11/12 2007

Kontakt

Sagsansvarlig:
Rune Frimann Larsen
Plan Byg og Miljø
E-mail:
Rune.Larsen@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 36

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470Svebølle
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00

Kopi af dette brev er sendt til

Entreprenør Kurt Bang Jensen, kontakt@kvops.dk

Naturstyrelsen Roskilde, ros@nst.dk

Sundhedsstyrelsen, sst@sst.dk

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen, gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dnkalundborg-sager@dn.dk

Friluftsrådet kuca@mail.tele.dk

Dansk Ornitologisk Forening, kalundborg@dof.dk

Danmarks Jægerforbund hva@jaegerne.dk

Sportsfiskerforbundet mkh@ka-net.dk

Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk

Landboforeningen Gefion, politik@gefion.dk

Kalundborg og Omegns Museum, nielshartmann@kalmus.dk

Kontakt

Sagsansvarlig:
Rune Frimann Larsen
Plan Byg og Miljø

E-mail:
Rune.Larsen@kalundborg.dk

Telefon, direkte: 59 53 52 36

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470Svebølle

www.kalundborg.dk

Telefon, omstilling: 59 53 44 00