

Returadresse:
Plan Byg og Miljø
Postboks 50, 4400 Kalundborg

Hanne Prytz
Drättselgränden 8
SE22647 Lund
Sverige

DATO
11. september 2012

SAGSNR.
326-2012-78492



SELVBETJENING
[www.kalundborg.dk/
selvbetjening](http://www.kalundborg.dk/selvbetjening)

Udledningstilladelse

Tilladelse til udledning af rensset spildevand fra nedsivningsanlæg på Sydvej 13, 4400 Kalundborg til dræn.

Plan, Byg & Miljø, Kalundborg Kommune meddeler tilladelse til udledning af rensset spildevand fra nedsivningsanlæg på Sydvej 13, matrikelnr. 2ac, Kongstrup By, Røsnæs, til dræn, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1¹.

Tilladelsen gives til ejeren af ovennævnte matrikel.

Det er en forudsætning for udnyttelse af tilladelsen, at der er meddelt nedsivningstilladelse til det pågældende anlæg.

Vilkår for tilladelsen

1. Udledningen skal foregå til dræn via nedsivningsanlæg på matrikel 2ac, Kongstrup By, Røsnæs.
2. Der må udelukkende udledes rensset husspildevand. Spildevandet skal renses i nedsivningsanlæg, hvortil der er meddelt nedsivningstilladelse.
3. Udledningen må ikke give anledning til at recipientens målsætning ikke kan opfyldes.
4. Alt anlægsarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.
5. Ved miljøuheld kontaktes omgående Kalundborg Kommune Brand og Redning på tlf. 59 53 40 20. Indenfor normal åbningstid kontaktes også Plan, Byg & Miljø på tlf. 59 53 44 00.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra den er meddelt.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 879 af 26/06 2010

Kontakt

Sagsansvarlig:
Rune Frimann Larsen/lama
Plan Byg og Miljø
E-mail:
Rune.Larsen@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 36

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470 Svebølle
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00



Scan QR-koden og benyt dig af selvbetjening

Redegørelse

Plan, Byg & Miljø har den 20. juli 2012 modtaget ansøgning om udledning af rensset spildevand fra nedsivningsanlæg til dræn på Sydvej 13, 4400 Kalundborg. I forbindelse med opførelse af fritidshus planlægges der etableret et nedsivningsanlæg mellem huset og stranden. Ansøger oplyser at der er et dræn på grunden hvortil afstandskravet på 25 meter ikke kan overholdes. Der skal derfor meddeles en kombineret nedsivnings- og udledningstilladelse. Ansøger oplyser dog at nedsivningsanlægget kan placeres i en afstand af minimum 5 meter fra drænet. Dette vil blive kontrolleret på stedet i forbindelse med etablering af nedsivningsanlægget.

Plan, Byg & Miljø vurderer at der ikke er behov for udarbejdelse af medbenyttelsestilladelse efter vandløbsloven, da der ikke er en direkte forbindelse mellem nedsivningsanlægget og drænet. Behovet for udarbejdelse af medbenyttelsestilladelse, jf. vandløbsloven er kun til stede når der er tale om udledning eller tilslutning til vandløb, der er anlagt til særlige formål, og når der ændres på benyttelsen af vandløbet. Der vurderes derfor, at der ikke skal udarbejdes tilladelse efter vandløbsloven.

Et udkast til tilladelsen har været sendt i partshøring hos ansøger. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Plan, Byg & Miljø's vurdering

Ved etableringen af et nyt nedsivningsanlæg, der etableres i henhold til de gældende krav vil spildevandsrensningen være tilstrækkelig. Afstanden fra nedsivningsanlægget til drænet er minimum 5 meter. Der kan derfor opnås den fornødne rensning af spildevandet inden udledning i drænet, jf. Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE, Revision 16. oktober 2000. Det vurderes således, at den efterfølgende udledning via nedsivning til vandløbet, ikke vil være til hinder for målopfyldelse i recipienten Kalundborg Fjord.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Rune Frimann Larsen
Plan Byg og Miljø
E-mail:
Rune.Larsen@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 36

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470Svebølle
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ikke, da den ikke kan påklages og sagen vurderes, at være af sædvanlig karakter.

Klagevejledning

Afgørelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. lovens § 28 stk. 5.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Med venlig hilsen



Rune Frimann Larsen
Miljøbiolog

Kopi sendt til:

- DN-lokalafdeling Kalundborg, kalundborg@dn.dk
- Kalundborg og Omegns Museum, nielshartmann@kalmus.dk,
- Friluftsrådet Kalundborg, kuca@mail.tele.dk
- DOF-lokalafdeling, kalundborg@dof.dk
- Danmarks Jægerforbund, hva@jaegerne.dk
- Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk
- Sportsfiskerforeningen, mkh@ka-net.dk

Kontakt

Sagsansvarlig:
Rune Frimann Larsen
Plan Byg og Miljø
E-mail:
Rune.Larsen@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 36

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470Svebølle
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00

