

Returadresse:
Plan Byg og Miljø
Postboks 50, 4400 Kalundborg

Herbo Holding ApS
Sæbygårdsalle 9
Ougtved
4291 Ruds Vedby

DATO
05. december 2012

SAGSNR.
326-2012-80486



SELVBETJENING
[www.kalundborg.dk/
selvbetjening](http://www.kalundborg.dk/selvbetjening)

Udledningstilladelse

Udledning af rensset spildevand fra minirensesanlæg på ejendommen
Sæbygårdsalle 9, 4291 Ruds Vedby til markdræn.

Plan, Byg & Miljø, Kalundborg Kommune meddeler tilladelse til udledning af rensset spildevand fra minirensesanlæg på matrikel 1k, Falkenhøj Hgd., Sæby, til markdræn, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1¹.

Tilladelsen gives til ejeren af ejendommen Sæbygårdsalle 9, 4591 Ruds Vedby.

Vilkår for tilladelsen

1. Udledningen skal foregå via eksisterende samlebrønd til markdræn på matrikel 1k, Falkenhøj Hgd., Sæby.
2. Der må udelukkende udledes rensset husspildevand. Spildevandet skal renses i minirensesanlæg, der mindst er typegodkendt til rensklasse SOP i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om Typegodkendelsesordning for minirensesanlæg².
3. Tagvand og overfladevand fra befæstede arealer må ikke tilføres minirensesanlægget.
4. Udledningen må ikke give anledning til at recipientens målsætning ikke kan opfyldes.
5. Alt anlægsarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.
6. Ved miljøuheld kontaktes omgående Kalundborg Kommune Brand og Redning på tlf. 59 53 40 20. Indenfor normal åbningstid kontaktes også Plan, Byg & Miljø på tlf. 59 53 44 00.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra den er meddelt.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 879 af 26/6 2010

² Vejledning om typegodkendelsesordning for minirensesanlæg, nr. 11057 af 1/7 1999

Kontakt

Sagsansvarlig:
Rune Frimann Larsen/lama
Plan Byg og Miljø
E-mail:
Rune.Larsen@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 36

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470 Svebølle
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00



Scan QR-koden og benyt dig af selvbetjening

Redegørelse

Plan, Byg & Miljø har modtaget ansøgning om etablering af minirensanlæg med udledning til markdræn via eksisterende gennemløbsbrønd den 20. august 2012.

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes etableret et typegodkendt minirensanlæg på ejendommen Sæbygårdsallé 9. Minirensanlægget er et typegodkendt 5 PE SOP anlæg (Newline) og der etableres udledning via eksisterende gennemløbsbrønd til markdræn, der løber mod vest og ligger på den nordlige side af bygningerne på ejendommen. Markdrænet fortsætter mod Tissø. Det skønnes dog at ud fra tegningsmateriale i forbindelse med kommunens afløbsregistrering, at drænet ender i Bliden sø i den sydøstlige ende af Tissø. Afløbet fra minirensanlægget foretages til en eksisterende Ø 1000 betonbrønd ud for det nordvestlige hjørne af bygningerne.

Det ansøgte 5 PE minirensanlæg er typegodkendt til alle rensklasser. Anlægget er typegodkendt i henhold til bekendtgørelse om typegodkendelsesordning for minirensanlæg³. Den ansøgte type opfylder rensklasse SOP.

Det fremgår af kommunens afløbsregistrering, at ejendommens spildevand tidligere blev ledt fra trixtank til markdrænet.

Udledning af vand til et vandløb kræver medbenyttelsestilladelse efter § 63 i vandløbsloven, når der er tale om udledning eller tilslutning til vandløb, der er anlagt til særlige formål og når der ændres på benyttelsen. Plan, Byg & Miljø vurderer at der ved etablering af minirensanlægget med udledning ikke ændres væsentligt på benyttelsen af vandløbet, der udledes til. Der er derfor i nærværende tilladelse ikke behov for at meddele tilladelse til medbenyttelse efter vandløbslovens § 63.

Udkast til tilladelsen har været sendt i partshøring hos ansøger. Det har ikke givet anledning til bemærkninger

³ Bekendtgørelse om typegodkendelsesordning for minirensanlæg, nr. 1444 af 11/12 2007

Kontakt

Sagsansvarlig:
Rune Frimann Larsen
Plan Byg og Miljø
E-mail:
Rune.Larsen@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 36

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470Svebølle
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00

Plan, Byg & Miljøs vurdering

Den eksisterende spildevandsrensning på ejendommen består af en trixtank med udledning til markdræn, der løber videre til Bliden sø. For at forbedre rensningen af spildevandet inden udledning, som påbudt af Plan, Byg & Miljø, er der ansøgt om etablering af et SOP minirensanlæg. Plan, Byg & Miljø vurderer at etableringen af et SOP minirensanlæg med udledning til markdrænet vil opfylde kravene til spildevandsrensningen som påbudt. Udledningen vil desuden ikke ændre på vandføringsevnen i markdrænet. Det vurderes endeligt at etableringen af minirensanlægget vil være en væsentlig forbedring af ejendommens spildevandsrensning, og være medvirkende til en forbedring af vandmiljøet og målopfyldelse i recipienten.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ikke, da den ikke kan påklages og sagen vurderes, at være af sædvanlig karakter.

Klagevejledning

Afgørelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. lovens § 28 stk. 5.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Med venlig hilsen

Rune Frimann Larsen
Miljøbiolog

Kontakt

Sagsansvarlig:
Rune Frimann Larsen
Plan Byg og Miljø
E-mail:
Rune.Larsen@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 36

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470Svebølle
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00

Kopi sendt til:

- Kloakmester Dianalund maskinstation ApS, po@di-ma.dk
- DN-lokalafdeling Kalundborg, dnkalundborg-sager@dn.dk
- Kalundborg og Omegns Museum, kalundborgmuseum@kalmus.dk,
- Friluftsrådet Kalundborg, kuca@mail.tele.dk
- DOF-lokalafdeling, kalundborg@dof.dk
- Danmarks Jægerforbund, hva@jaegerne.dk
- Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk
- Sportsfiskerforeningen, mkh@ka-net.dk

Kontakt

Sagsansvarlig:
Rune Frimann Larsen
Plan Byg og Miljø

E-mail:
Rune.Larsen@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 36

Kalundborg Kommune
Højvangen 9
4470Svebølle

www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00